



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Γ.Ν Λιβαδειάς - Γ.Ν Θήβας
Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας

Θήβα:28/5/2026

Αρ. Πρωτ: 4350

Ταχ. Δ/ση: Θέση Κουμέρκι, 32200, Θήβα

Διεύθυνση: Διοικητικού - Οικονομικού

Τμήμα: Προμηθειών

Τηλέφωνο: 2262350115

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

για την προμήθεια **Φίλτρων Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων και**

Απολύτων Φίλτρων Χειρουργείων

(CPV: 42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων, 42514310-8 Φίλτρα Αέρα)

Το **Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς- Γενικό Νοσοκομείο Θήβας / Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας**, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια **Φίλτρων Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων και Απολύτων Φίλτρων Χειρουργείων** (CPV: 42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων, 42514310-8 Φίλτρα Αέρα) λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες των άρ. 118 και 120 ν.4412/16 όπως ισχύουν , προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα **όπως υποβάλλει προσφορά , σύμφωνα** με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α΄

Τα ζητούμενα να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο, στη δ/ση: Ζοχλ Θηβών-Χαλκίδος/ Θέση Κουμέρκι, Τ.Κ. 32200, Θήβα, στο γραφείο Πρωτοκόλλου **ή** εναλλακτικά να αποσταλούν στο email: evenizelou@thebeshospital.eu έως την 5/6/2026

Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει σ' αυτή να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

1.

- ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας

στο πλαίσιο της Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια "Φίλτρων Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων και Απολύτων Φίλτρων Χειρουργείων"

Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα/ συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email)

2. Να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους/ή υπηρεσίας και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί ξεχωριστά υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει ότι το είδος/ή υπηρεσία δεν περιλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών και ότι η υπηρεσία/ή είδος δεν δύναται να φέρει κωδικό, κατηγορία και περιγραφή .

3. Να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος προσφοράς (όχι λιγότερο από 120 ημέρες)

4.Τιμή προσφοράς: Σε ευρώ και να δηλώνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Η τιμή της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τιμή παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει)

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Σημειώνεται ότι το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να προβεί σε ανάθεση, καθώς η παρούσα αποτελεί έρευνα αγοράς/έρευνα τιμής στο πλαίσιο προετοιμασίας του φακέλου δημόσιας σύμβασης και τεκμηρίωσης της εκτιμώμενης αξίας αυτής.

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ

ΒΛΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Οι ζητούμενες ποσότητες είναι οι εξής:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ | | | |
|--|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| A/A | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (σε mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (σε mm) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (TEM) |
| 1 | 590 X 590 X 125 | Φ 250 | 55 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | | |
|--|---|----------------------------|
| A/A | Β. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ (σε mm) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (TEM) |
| 1 | 2.000/20.000/20 | 1 |
| A/A | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ (σε mm) | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (TEM) |
| 1 | 287/287/600 (min αριθμός σάκων :3) | 1 |
| 2 | 287/490/600 (min αριθμός σάκων :4) | 7 |
| 3 | 287/592/600 (min αριθμός σάκων :4) | 10 |
| 4 | 490/592/600 (min αριθμός σάκων :6) | 17 |
| 5 | 592/592/600 (min αριθμός σάκων :8) | 7 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κλάσης H14 κατά EN1822

Πλαίσιο : Αλουμινίου **με λάστιχο στεγανότητας ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ**

Απόδοση : > 99,990%

Μέγιστη Θερμοκρασία: 70°C

Πιστοποιητικό: *Scan Test Report* του οίκου κατασκευής

Σήμανση C.E

Σε ότι αφορά τις Τεχνικές Προδιαγραφές επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Το κάθε απόλυτο φίλτρο θα συνοδεύεται από ατομικό πιστοποιητικό ελέγχου (Scan Test Report) όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του όπως παροχή αέρα, πτώση πίεσης, απόδοση, καθώς επίσης και

ημερομηνία δοκιμής του φίλτρου.

Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό ότι τηρούν σύστημα διασφάλισης ποιότητας, που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (ISO με πεδία πιστοποίησης τουλάχιστον στην εμπορία και στην τεχνική υποστήριξη). **(ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ).**

Ο κατασκευαστής των φίλτρων να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008.

Κατά την παραλαβή των φίλτρων και πριν την εγκατάστασή τους, η επιτροπή παραλαβής δύναται να προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο των φίλτρων, έλεγχο των πιστοποιητικών τους και κατόπιν να δοθεί η έγκριση προς τιμολόγηση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ

Να είναι συνθετικό ρολό

Να είναι κατά EN779

Απόδοση: τουλάχιστον 85%

Χρώμα: άσπρο

Να είναι κλάσης G3

ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ (ΕΤΟΙΜΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ)

Να είναι συνθετικό υλικό

Να είναι κατά EN779

Απόδοση: τουλάχιστον 85%

Χρώμα: άσπρο

Να είναι κλάσης G3

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟ

Οι σάκοι τους να είναι από συνθετικό υλικό (με ειδική αντιμικροβιακή σύνθεση)

Απόδοση σακκόφιλτρων: >95%

Μέγιστη σχετική υγρασία: 100%

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 80°C

Να είναι κατά EN779

Να είναι κλάσης F9

Σε ότι αφορά τις Τεχνικές Προδιαγραφές επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Όλες οι κατηγορίες των φίλτρων θα πρέπει να συνοδεύονται από το πιστοποιητικό ποιότητας EUROVENT

(ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ).

Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό ότι τηρούν σύστημα διασφάλισης ποιότητας, που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (ISO με πεδία πιστοποίησης τουλάχιστον στην εμπορία και στην τεχνική υποστήριξη)..

Τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό του ότι οι σάκοι τους φέρουν συνθετικό υλικό με ειδική αντιμικροβιακή σύνθεση. .

Ο κατασκευαστής των φίλτρων να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008

ΓΕΝΙΚΑ

Κατά την παραλαβή των φίλτρων και πριν την εγκατάστασή τους, η επιτροπή παραλαβής δύναται να προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο των φίλτρων, έλεγχο των πιστοποιητικών τους και κατόπιν να δοθεί η έγκριση προς τιμολόγηση.